



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Республики Бурятия
**Северобайкальская межрайонная
ПРОКУРАТУРА**

пер. Пролетарский, 5, г. Северобайкальск,
671701, тел/факс (8-30130) 2-13-04

Заведующей МАДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад
«Теремок»

Лебедь Е.Н.

dsteremok_severobaykalsk@
govrb.ru

31.05.2024 №03-03-2024/676-24-20810024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства


Межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних установлены нарушения в деятельности МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок».

Согласно части 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья.

Исходя из содержания пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации

Согласно пункту 8 части 1 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ, охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении.

Пунктами 2, 15 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации, а также материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.



Северобайкальская межрайонная прокуратура
Республики Бурятия
№ 03-03-2024/676-24-20810024

Кроме того, в силу статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; обучать своих работников мерам пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 8.22 Свода правил «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009», утвержденного приказом Минстроя России от 19.05.2022 N 389/пр, молниезащита зданий выполняется с учетом наличия телевизионных антенн и трубостоек телефонной сети или сети проводного вещания.

Согласно абзацу 1 раздела 1 Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 280, Инструкция распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленные коммуникации независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. Как следует из таблицы 2.1 Инструкции к числу обычных объектов, подлежащих обустройству системой молниезащиты, отнесены школы и детские сады.

Таким образом, Инструкция является нормативным документом, обязательным для применения всеми субъектами, обязанными обеспечивать безопасность зданий и сооружений. Оборудование здания образовательного учреждения системой молниезащиты является обязательным и направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья воспитанников и работников учреждения.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» устройство молниезащиты отсутствует.

Указанные нарушения являются недопустимыми, поскольку влекут угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, находящихся на его территории.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять исчерпывающие меры для устранения выявленных нарушений, причин и условий им способствующих, недопущению их впредь.

2. О дне и дате рассмотрения представления заблаговременно уведомить межрайонную прокуратуру для обеспечения участия представителя прокуратуры.

3. О принятых мерах проинформировать межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением копий соответствующих документов.

Межрайонный прокурор
советник юстиции

Н.Б. Инхереев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009BA5BCCF737586A724498338CA06C43C
Владелец **Инхереев Николай Борисович**
Действителен с 08.05.2024 по 01.08.2025